H24013991-1
2024年10月16日

試験検査成績書

〒981-1292

宮城県名取市増田字柳田80

名取市長　山田　司郎　様

食品衛生登録検査機関
一般財団法人
宮城県公衆衛生協会理事長
〒981-3111　仙台市泉区松森字堤下７番地の１
TEL　022-771-4722

受付年月日	2024年10月10日	受付番号	U24007676	
試料名	浄水発生土（脱水汚泥）		生産地または採取場所	高舘浄水場
採取日	2024年10月9日	採取時間	13:00	
測定日	2024年10月10日	測定時間(秒)	2000	
特記事項				

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	検出下限値	検査方法	注
放射性ヨウ素（I-131）	検出せず　Bq/kg	8.4	ゲルマニウム半導体検出器を用いた核種分析法	
放射性セシウム（Cs-134）	検出せず　Bq/kg	8.1	ゲルマニウム半導体検出器を用いた核種分析法	
放射性セシウム（Cs-137）	34　Bq/kg	6.3	ゲルマニウム半導体検出器を用いた核種分析法	
放射性セシウム（合計値）	34　Bq/kg	――	―	

－　以上　－

名取市水道事業所 高舘浄水場 6.10.22 受付

備考

管理No. 2024-0821

検査方法は下記に準拠しています。
食品関連：「食品中の放射性物質の試験法について」（平成24年3月15日厚生労働省食品安全部長通知）
廃棄物関連：環境省「放射能濃度等測定方法ガイドライン」（平成25年3月）
その他：「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（平成4年文部科学省）

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当者：伊東