

令和6年度平常項目水質検査結果

採水年月日 令和6年4月9日
試験年月日 令和6年4月9日 ～ 令和6年4月12日
検査機関 仙台市水道局浄水部水質管理課

検査項目	基準値	高館浄水場 (原水)※	高館浄水場 (浄水)	ゆりあげ港 朝市会場	下増田雨水ポンプ場	ゆりが丘 児童センター	下余田生活センター	堀内中継ポンプ場
		高館水系				余方水系	バイパス水系	岩沢水系
気温 (℃)		17.2	17.2	16.1	16.3	16.4	16.1	16.4
水温 (℃)		10.3	10.0	14.9	11.1	11.0	13.1	13.8
一般細菌 (個/ml)	100個/ml 以下	50	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (MPN/100ml)	検出されないこと	1.0未満	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/l 以下	8.1	13.1	13.4	13.3	14.0	14.1	7.4
有機物(有機炭素(TOC) の量}	3mg/l 以下	1.7	0.9	0.9	0.8	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8以上8.6 以下	7.4	7.1	7.3	7.1	7.6	7.5	7.4
味 (種類)	異常でないこと	試験せず	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (種類)	異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5 以下	6	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度 (度)	2 以下	1.9	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1 以上	試験せず	0.79	0.30	0.67	0.75	0.85	0.70
嫌気性芽胞菌 (CFU/100ml)		2	-	-	-	-	-	-

※原水については基準値の設定がありません