

名取市水道水中の放射能測定結果について

名取市高館浄水場(水源は樽水ダム)の水道水に含まれている放射性物質の測定(第272回目)について、令和3年度は(一財)宮城県公衆衛生協会に測定を依頼しましたので結果をお知らせします。  
また名取市が受水している仙南・仙塩広域水道南部山浄水場と分水を受けている仙台市茂庭浄水場の水道水の測定結果も宮城県及び仙台市のホームページで公表されていますので、お知らせします。  
結果は、検出されませんでした。安心してご利用いただけます。

\*不検出とはその測定における検出できる最小値(検出限界)未満であることを示しています。  
\*平成24年4月1日より食品衛生法に基づく飲料水の基準が設定され、それに伴い厚生労働省では平成24年4月1日より水道水におけるセシウムの管理目標値を設定しました。放射性ヨウ素については、半減期が短いことから設定されていません。  
\*令和元年12月より、厚生労働省が示した「水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて」や本市におけるこれまでの結果を踏まえ測定は、原則として3ヶ月に1回としております。

(1)樽水ダム自己水系

採水場所	採水日	放射性ヨウ素 (ヨウ素131)
名取市高館浄水場	令和3年10月21日	不検出 (検出限界0.5)

(単位:Bq/kg)

採水場所	採水日	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)	厚生労働省が設定した管理目標値口
名取市高館浄水場	令和3年10月21日	不検出 (検出限界0.5)	不検出 (検出限界0.6)	10(放射性セシウム134及び137の合計)

(2)県広域水道受水系

採水場所	採水日	放射性ヨウ素 (ヨウ素131)
仙南・仙塩広域水道南部山浄水場	令和3年10月14日	不検出 (検出限界0.5)

(単位:Bq/kg)

採水場所	採水日	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)	厚生労働省が設定した管理目標値口
仙南・仙塩広域水道南部山浄水場	令和3年10月14日	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.5)	10(放射性セシウム134及び137の合計)

(3)仙台市水道分水系

(単位:Bq/kg)

採水場所	採水日	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)	厚生労働省が設定した管理目標値口
仙台市茂庭浄水場	令和3年8月2日	不検出 (検出限界0.5)	不検出 (検出限界0.6)	10(放射性セシウム134及び137の合計)

\*このページに関するお問い合わせは、高館浄水場 TEL:022-382-2825